

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ORLANDI ANTONIO

Descrizione:

ORLANDI ANTONIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-05-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

CAGLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

ORLANDI ANTONIO

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

ORLANDI ANTONIO

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 07-05-2020 - Pagina: 2

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Presenti n. 2 estintori a polvere da 6kg e n. 1 carrellabile da 50kg a servizio di gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

ORLANDI ANTONIO

Impianto Elettrico



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

ORLANDI ANTONIO

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Serbatoio gasolio da 5mc
----------------------------	----	--------------------------



Firme

Referente Aziendale	Data	
---------------------	------	--

Data
 07-05-2020
 ORLANDI ANTONIO



Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

07-05-2020



ORLANDI ANTONIO

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 07-05-2020 - Pagina: 7