

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ORLANDI ANTONIO

**Descrizione:**

ORLANDI ANTONIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-12-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

CAGLI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

ORLANDI ANTONIO

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Uffici
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Presenti n. 2 estintori a polvere da 6kg e n. 1 carrellabile da 50kg
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	Mantenere accessibile e libero da ostacoli l'estintore carrellato
----------------	----	---



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	

ORLANDI ANTONIO

### Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

### Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Serbatoio gasolio da 5mc
----------------------------	----	--------------------------

### Firme

Referente Aziendale	Data 02-12-2020 ORLANDI ANTONIO	
---------------------	---------------------------------------	---

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

02-12-2020



ORLANDI ANTONIO

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 02-12-2020 - Pagina: 6