

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ORLANDI ANTONIO

**Descrizione:**

ORLANDI ANTONIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-08-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

CAGLI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

ORLANDI ANTONIO

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

## Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti

Si

Presenti n. 2 estintori a polvere da 6kg e n. 1 carrellabile da 50kg



Manutenzione periodica

Si

Accessibilita'

Si


Mantenere in posizione accessibile e libero da materiali l'estintore carrellato



ORLANDI ANTONIO

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	Non depositare materiali combustibili in prossimità del gruppo elettrogeno
Funzionamento?	Si	

## Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Presenza idonea  
cartellonistica?

Si

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Serbatoio gasolio da 5mc

**Firme**

Referente Aziendale

Data  
10-08-2022



Consulente  
Consulente ETA

Data  
10-08-2022

