

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BIOAGRICERT S.R.L.
UNIPERSONALE - Lombardia

Descrizione:

BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Lombardia - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-10-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Olgiate Molgora

Persone che partecipano al sopralluogo:

Roberto Cavallerano

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre estintore a polvere nei pressi dell'ingresso principale

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Predisporre cartello sull'ingresso principale



BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Lombardia Verifica di conformità legislativa - 05-10-2018 - Pagina: 4

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Non pertinente	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Manutenzionare le lampade di emergenza presenti; da una prova di stacco della corrente elettrica le lampade non si sono accese

Illuminazione



Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Non pertinente	
Scrivanie in buone condizioni?	Non pertinente	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Non pertinente	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Non pertinente	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Non pertinente	

Rischi ufficio

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
---	----------------	--

Firme

Referente Aziendale	Data 05-10-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 05-10-2018	