

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.

Descrizione:

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-11-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 Sem 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	No	Integrare estintori in CT
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Sostituire cartelli

Estintori Portatili (o carrellati)



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Sostituire

Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?

Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si




Idoneo cartello C.T.?

Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

 Segnalazione intercettazione
 combustibile?

No



Segnalazione emergenza?

No




Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Deposito GPL per CT

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Pulire zona intorno a GPL
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-11-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 21-11-2019	