

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.

Descrizione:

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	


Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	No	Integrare n. 1 estintore in CT
----------	----	--------------------------------



Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Sostituire cartelli

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
---	----	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	È stato dismesso un generatore
----------------------------	----	--------------------------------



Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Deposito GPL per CT - mantenere pulita la zona intorno
------------------------------	----	--



Firme		
Referente Aziendale	Data	
	17-12-2020	
PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.		

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

17-12-2020

