

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.

Descrizione:

PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-12-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Uscite del laboratorio
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	Effettuata ad agosto 2022



Accessibilita'	Si	
		PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	No	Pulire e ripristinare la protezione IP dei quadri elettrici in CT
-----------------------------	----	---



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Programmare manutenzione
---	----	--------------------------

Impianto Elettrico		
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	N. 2 Generatori di vapore
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	Riposizionare il cartello
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito GPL per CT
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 05-12-2022 PRIMA ABBIGLIAMENTO S.R.L.S.	

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

05-12-2022

