

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Piano di Celle

Descrizione:

MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Piano di Celle - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-6-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Sassocorvaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Sempre aperte
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Liberare dall'erba e dagli arbusti le colonnine UNI70
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Riparare cassette danneggiate dentro e fuori i depositi
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	


Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare cartello cabina

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Riposizionare cartello dopo la cabina de compressione

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributori di gasolio: n.2 da 9mc, 7mc e 2mc
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-6-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 18-6-2022	