

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

INDEL B SPA - STAB. CAPANELLO: LAMIERE

Descrizione:

INDEL B SPA - STAB. CAPANELLO: LAMIERE - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-11-2021 15:31:52

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Sant'Agata Feltria

Persone che partecipano al sopralluogo:

Alberto e Gaia

Note:

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Riposizionare cartelli in tutte le UE
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Non pertinente	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
----------	----	--



Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	
-----------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
-----------------------------	----	--



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico d'emergenza?	No	

Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Colorare di giallo la tubazione gas
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Integrare dove mancante

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 30-11-2021 15:31:52	
Consulente Consulente ETA	Data 30-11-2021 15:31:52	