

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

**BECA GROUP SRL - VIA
BRODOLINI 57**

Descrizione:

BECA GROUP SRL - VIA BRODOLINI 57 - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-5-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| Uscite di Emergenza | | |
|--|----|----------------------------------|
| Presenti | Si | Tenere sbloccate quelle laterali |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | |
| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
| Presenti | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)



| | | |
|------------------------|----|--|
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | Posizionare quelli a terra in posizione rialzata |



| | | |
|----------------------------------|----|--|
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
|----------------------------------|----|--|

| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
|--|-------------------|--|
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |
| Impianto Elettrico | | |
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si | |
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 28-5-2020 | |
| Consulente Consulente ETA | Data 28-5-2020 |  |