

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI GRADARA

**Descrizione:**

COMUNE DI GRADARA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-09-2017

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

GRADARA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ilaria ancona

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	gestire traffico interno al piazzale magazzino
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	No	porta archivio senza molla di ritorno

Domande	Risposte	Dettagli
		
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	adottare trombe ad aria compressa
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	fare verifiche semestrali alle porte tagliafuoco e di emergenza
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	
		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	vetri del soppalco devono essere antisfondamento
		
<b>Immagazzinamento</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	ancorare in magazzino
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	nel magazzino in ci sono luci di emergenza
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	No	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	sono presenti maschere di protezione alle vie respiratorie che non sono marcate CE
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	verificare oltre che la presenza del contenuto anche le scadenze
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	aggiornare il corso tenuto della cassetta di ps negli uffici 2 piano del municipio
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	segnalare esternamente la stanza che contiene la cassetta di ps
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	No	scrivania troppo bassa all'ufficio anagrafe
		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	No	mettere poggiapiedi all'ufficio protocollo dotare di poggiapiedi all'ufficio servizi al cittadino
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	tendina rotta presso la ufficio servizi al cittadino

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 27-09-2017	
Consulente Terenzi Federico	Data 27-09-2017	