

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PARCHEGGIO MERCATALE

Descrizione:

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PARCHEGGIO MERCATALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-06-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Provato gruppo pompe con esito positivo sulla sequenza di accensione

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	



Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare manutenzione alla centralina allarme ottico e sonoro

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Manutenzione delle lampade non funzionanti sopra le UE
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	




Denuncia di messa a terra?	Si	
----------------------------	----	--

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
---	----	--

Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'

Ispezione locale	Si	
------------------	----	--





Funzionamento gruppo?	Si	
Funzionamento lampade?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare i cartelli nelle corsie
Manutenzione periodica	Si	



Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	No	Manutenzione dei portoni REI nel garage, delle porte REI nei cavedi e registrare quelle dell'uscita pedonale al primo sottostrada

Porte Rei


Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 16-06-2021	