

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PARCHEGGIO MERCATALE

Descrizione:

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PARCHEGGIO MERCATALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Manutenzione a porte di emergenza/rei su cavedi laterali
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Provato gruppo pompe con esito positivo

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi




Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico


Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'		
Ispezione locale	Si	
Funzionamento gruppo?	Si	
Funzionamento lampade?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Porte Rei		
Presenti?	Si	Effettuare manutenzione
Tenuta dei cardini?	No	Manutenzione dei portoni REI nel garage e delle porte REI nei cavedi
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 15-12-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 15-12-2020	