

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

**GENTILI FABRIZIO SRL  
UNIPERSONALE sn**

**Descrizione:**

GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE sn - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-05-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FOSSOMBRONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

## 1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Presenti   | Si |  |
| Accesso libero da ostacoli   | Si |  |
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura<br>manuale) | Si |  |
| Regolare funzionamento delle<br>porte                              | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello interno                        | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello esterno                        | Si |  |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                          |    |  |
| Presenti   | Si |  |
| Manutenzione periodica   | Si |  |
| Accessibilita'   | No | Liberare il più possibile gli<br>estintori |

## Estintori Portatili (o carrellati)



Regolare installazione

Si

Installare correttamente gli estintori negli uffici e locale verniciatura



Segnalazione con idoneo cartello

Si

Installare cartelli anche per gli estintori presenti nella zona uffici

Pressione regolare (zona verde)

Si

Presenza spinotto di sicurezza

Si

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

|                 |    |                                       |
|-----------------|----|---------------------------------------|
| Presenti        | Si |                                       |
| Accessibilita'? | Si | Lasciare accesso agli idranti interni |



|                                   |    |  |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenza lastre safe-crash?       | Si |  |
| Presenza lancia?                  | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile?    | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si |  |

### Impianto Elettrico

|   |    |  |
|---|----|--|
| Ispezione quadri elettrici?                         | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | Due lampade nella zona uffici da sistemare |

GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE sn

### Impianto Elettrico

|  |    |  |
|--|----|--|
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si |  |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?             | Si | Manca cartello di sgancio della cabina |



|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| Denuncia di messa a terra?  | No | In attesa di denuncia |
| Sgancio Generale /<br>Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si |                       |

### Porte Rei

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| Presenti?                 | Si |  |
| Tenuta dei cardini?       | Si |  |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si |  |

### Porte Rei

|                          |    |  |
|--------------------------|----|--|
| Assenza di fessurazioni? | Si |  |
|--------------------------|----|--|

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

|  |    |   |
|--|----|---|
| Ispezione visiva impianto?                 | Si | Dipingere tubazioni gas di giallo         |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | No |   |
| Segnalazione emergenza?                    | No |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1               | Si | Presenti n. 2 depositi vernici e solventi |



### Firme

|                     |                    |  |
|---------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale | Data<br>06-05-2020 |  |
|---------------------|--------------------|--|

GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE sn

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

06-05-2020

