

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - Aeroporto - Falconara Marittima

Descrizione:

GdF - Aeroporto - Falconara Marittima - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-05-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Falconara Marittima

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Segnalare la porta vetrata. Già fatta richiesta formale in data 9/1/19
------------------------------	----	---




Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Provvedere a dotare di estrattore il bagno del varco. Già fatta richiesta
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Segnalare e appendere al varco
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Luci di emergenza assenti al varco
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	No	Proteggere meglio le vetrate dal sole. Già fata richiesta
		

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Presenti dpi. Fatta richiesta per integrazione dpi e gel igienizzanti
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Si consiglia di segnalare l'armadio in cui è conservata la cassetta. Già fatta richiesta

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Dotare di sedia ergonomica: uff. Comandante



Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	Sollevare da terra I cablaggi uff di vigilanza

Rischi ufficio



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

Firme

Referente Aziendale	Data 29-05-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 29-05-2019	