

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CECCHI - PROVVEDITORATO

Descrizione:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CECCHI - PROVVEDITORATO - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-12-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Non pertinente	Progetto non presente
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Non pertinente	Manca progetto
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	Installare in posizione rialzata l'estintore della sala insegnanti
Segnalazione con idoneo cartello	No	Posizionare i cartelli degli estintori
Pressione regolare (zona verde)	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Sostituire lampada aula dell'ingresso, aula U6
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	
Porte Rei		
Presenti?	Non pertinente	Progetto non presente
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-12-2022	
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CECCHI - PROVVEDITORATO		

Firme		
Consulente Consulente ETA	Data 29-12-2022	