

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## **NORDEST COLD SRL - Pordenone**

**Descrizione:**

NORDEST COLD SRL - Pordenone - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-06-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Pordenone

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ing. Paolo Moretti

**Note:**

1mo Semestre 2019

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	Integrare cartellonistica di segnalazione presenza idranti UNI70 esterni



### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
-----------------------------	----	--

NORDEST COLD SRL - Pordenone

**Impianto Elettrico**

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Nr. 1 luce emergenza area vendita (sopra idrante UNI45) non funzionante
---	----	---



Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	S. A. sopra uscita emergenza nr. 6 + S. A. area vendita non funzionanti
--	----	---



Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
--	----	--

## Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	Generatori pensili esterni
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Non pertinente	

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 28-06-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 28-06-2019	