

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## NORDEST COLD SRL - Pordenone

**Descrizione:**

NORDEST COLD SRL - Pordenone - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-04-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Pordenone

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Alberto Patrignani

**Note:**

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Lasciare sbloccate le porte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	No	Lasciare libere da ostacoli
		
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	No	Lasciare accessibili gli estintori



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	No	Tenere accessibile idrante sul fronte
-----------------	----	---------------------------------------

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Revisione UNI45 effettuata a luglio 2019, UNI70 a gennaio 2021
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV in copertura segnalato all'ingresso stradale

NORDEST COLD SRL - Pordenone

## Impianto Elettrico



## Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Generatori pensili esterni con nastri radianti interni
----------------------------	----	--

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 14-04-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 14-04-2022	