

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

NORDEST COLD SRL - Verona

Descrizione:

NORDEST COLD SRL - Verona - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-06-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Verona

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Paolo Moretti

Note:

1mo Semestre 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	No	

Estintori Portatili (o carrellati)



Pressione regolare (zona verde)

Si

Presenza spinotto di sicurezza

Si

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

No

Verificare funzionamento nr. 1 lampada di emergenza sopra bancone (necessaria sostituzione batteria)

Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?

Non
pertinente

Cartello sgancio elettrico demergenza?

Si

Impianto Elettrico		
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-06-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 28-06-2019	