

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

TONUCCI srl - via Umbria

Descrizione:

TONUCCI srl - via Umbria - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021


1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza	
Presenti	Si
	
Accesso libero da ostacoli	Si
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si
Regolare funzionamento delle porte	Si
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si
Estintori Portatili (o carrellati)	
Presenti	Si

Estintori Portatili (o carrellati)	
Manutenzione periodica	Si
	
Accessibilita'	Si
Regolare installazione	Si
Segnalazione con idoneo cartello	Si
Pressione regolare (zona verde)	Si
Presenza spinotto di sicurezza	Si
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspì	
Presenti	Si

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspì



Accessibilita'?

Si

Presenza lastre safe-crash?

Si

Presenza lancia?

Si

Presenza tubazione flessibile?

Si



Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare i cartelli laterali
		
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-08-2021	

Firme		
Consulente Consulente ETA	Data 03-08-2021	