

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO

Descrizione:

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-06-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Urbino

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.


1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.


Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO

Estintori Portatili (o carrellati)		
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o nasp		
Presenti	Si	
		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Isolare dal gelo il tratto di tubazione fuori terra degli idranti
		
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione ordinaria su UE

Impianto Elettrico



Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?

Si

Cartello sgancio elettrico demergenza?

Si

Denuncia di messa a terra?

Si

Sgancio Generale /
Differenziali Prova funzionale
da parte di Ditta
Specializzata?

Si

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno


Ispezione visiva

Si

Funzionamento?

Si

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare il cartello di sgancio e sull'ingresso del locale
		
Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'		
Ispezione locale	Si	
Funzionamento gruppo?	Si	
Funzionamento lampade?	Si	Luci di emergenza campo da gioco
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare il cartello sull'ingresso del locale e sullo sgancio elettrico
Porte Rei		
Presenti?	Si	

Porte Rei		
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 16-06-2021	