

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO

Descrizione:

SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-05-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	Scadenza Settembre



Accessibilita'	Si	
SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO		

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Provato gruppo pompe con esito positivo
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Fare manutenzione o sostituire dove necessario

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione ordinaria
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	Effettuata con esito positivo la prova dei differenziali
---------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuità'

Ispezione locale	Si	
Funzionamento gruppo?	Si	



Funzionamento lampade?	Si	
SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO		

Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	Manutenzione molla porta del locale quadri



Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spostare cartelli estintori sulla porta del locale



Firme

Referente Aziendale	Data	
SEA GRUPPO - URBINO SERVIZI PALAZZETTO URBINO		

Firme		
	13-05-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 13-05-2020	