

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - 'Paolini' - Comando Regionale

Descrizione:

GdF - 'Paolini' - Comando Regionale - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Persone che partecipano al sopralluogo:

Col. Baruffaldi, Col. Tempesta, Mar. Barontini

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Si consiglia un estintore a Co2 presso sez. Infosec
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	

Illuminazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Migliorare l'illuminazione artificiale presso l'ufficio protocollo e uff. Pattuglie sez. I. Dotare di luce diffusa a 3000K di temperatura di colore. Consigliata al bisogno anche dei punti luce individuali
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	Sostituire 1 sedia rovinata presso uff. Sez. Operazioni
Buona condizione delle sedie?	Si	Si consiglia di sostituire con sedia ergonomica o accessori di supporto lombare presso uff. comandante Sez. I



Rischi ufficio

Scrivanie in buone condizioni?	Si	Sostituire le scrivanie con altre aventi piano antiriflesso :2 presso sez. Operazioni, 2 presso uff. Sez. Pianificazione programmazione, 1presso uff. Ordinamento, 3 presso uff. Protocollo, 2 presso uff. Peisaf stanza 66, 1 presso Peisaf stanza 69, 2 presso infermeria
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 10-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 10-10-2019	