

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## FEDERICI GOMME SERVICE SRL

**Descrizione:**

FEDERICI GOMME SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-11-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	Effettuata a Settembre 2022



### Estintori Portatili (o carrellati)

Accessibilita'	Si	Migliorare l'accessibilità agli estintori del deposito
----------------	----	--



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No	Sostituire le manichette



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare il cartello sull'idrante del deposito lato parcheggio e sull'attacco VVF
-----------------------------------	----	--

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Programmare la manutenzione delle lampade
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	Riposizionare cartello

**Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme**

Controllo visivo	No	Impianto in guasto
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	posizionare i cartelli su tutti i pulsanti
Manutenzione periodica	Si	

**Porte Rei**

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 24-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 24-11-2022	