

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

PROCURA DI URBINO

Descrizione:

PROCURA DI URBINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-11-2022 12:38:02

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

URBINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Castellani

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Boni Andrea
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Terenzi Federico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Ilaria De Bellis
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Papalia Fiammetta Verificare attestato
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Castellani Marco, Antonia Donatella
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Data Documento: 11/10/2022
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Galantino Francesco, Orazi Luigino corso fatto il 18/10/22

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Castellani Marco risulta essere un dirigente di fatto
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 2/11/2022
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc.)?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	il registro antincendio è gestito dal tribunale
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	formazione generale svolta il 13/2/19 e specifica svolta il 25/2/19 Marco Castellani generale 13/09/2021, specifica 22/09/2021
Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare che sia presente la dichiarazione di conformità
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare l'impianto di terra incaricando o L'ARPAM o un ente terzo accreditato AL MISE
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Gestito da corte d'appello. Verificare verbalizzazione
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Gestito da corte d'appello. Verificare verbalizzazione

PROCURA DI URBINO

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	verificare la stabilità della struttura di supporto dei vetri divisorii presso uffici polizia giudiziaria
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenza di infiltrazioni nei bagni presso sala CIT e archivi
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Segnalati i gradini con strisce gialle e nere (ingresso uffici, ingresso segreterie, ingresso corridoio server, archivio piano 1)
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	garantire un passaggio di almeno 80cm al casellario
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Le porte non si aprono facilmente nel verso dell'esodo
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Verificarne il corretto funzionamento
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	mantenere in ordine l'archivio
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc.)?	No	verificare l'intensità luminosa negli uffici della polizia giudiziaria carabinieri
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Segnalare il rischio folgorazione e divieto di spegnere incendi con acqua
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Le finestre delle segreterie indagini non si aprono bene
Macchine ed attrezzi		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Segnalato il divieto di utilizzo ascensore in caso di incendio o terremoto
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	il centralino presso uff. POLIZIA DI STATO è stato protetto. Posizionare un estintore a Co2 in prossimità della porta di accesso e garantire l'areazione

Macchine ed attrezzature		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Sala intercettazioni: si consiglia l'uso di cuffie personali e sedute ergonomiche
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Attenzione. In aprile scadono iodopovidone e soluzione fisiologica
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Spazi molto stretti per accedere nella zona di archiviazione presso segreteria agganciare scaffalature a muro presso segreteria
Buona condizione delle sedie?	No	sostituire le sedute presso uff. carabinieri, procuratori onorari, polizia di stato, GDF, sala intercettazioni
Scrivanie in buone condizioni?	No	la scrivania dell'anticamera dell'ufficio del procuratore non è antiriflesso.

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere le ciabatte elettriche da terra e incanalare i cavi presso uffici polizia giudiziaria, segreteria indagini, casellario uff.sostituto procuratore (seconda e terza stanza), ufficio procuratori onorari
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	tendaggi rovinati presso segreteriaMonitor posti lateralmente sul tavolo o con finestra alle spalleluce alle spalle presso uffici polizia giudiziaria carabinieri, gdf
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di adottare filtri elettrostatici da applicare alle stampanti laser dentro gli uffici

Firme

Referente Aziendale	Data 03-11-2022 12:38:02	
Consulente Terenzi Federico	Data 03-11-2022 12:38:02	