

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FENICE SECURITY SERVICES SRL

**Descrizione:**

FENICE SECURITY SERVICES SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-12-2019 10:31:01

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Dott. Fanti Marco

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	DOTT. FANTI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	DOTT. FANTI MARCO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 16 ore (di cui 8 ore in modalità e-learning e 8 ore in aula presso SEA).
E' stato individuato un medico competente?	Si	DOTT. BINOTTI MASSIMO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Reso in attesa di vs indicazioni circa il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da eleggere tra i lavoratori in forza.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorrerà frequentare un corso di formazione della durata di 32 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	TRIVELLI ALESSANDRO - INTERRANTE DANILO - MARRA JACOPO - COPPOLA FABIO

### Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore. Vi invito inoltre a richiedere ai vs lavoratori il possesso di attestati di formazione inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a inviarmene copia per successiva valutazione.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	TRIVELLI ALESSANDRO - INTERRANTE DANILO - MARRA JACOPO - COPPOLA FABIO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore. Vi invito inoltre a richiedere ai vs lavoratori il possesso di attestati di formazione inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a inviarmene copia per successiva valutazione.

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	In fase di redazione da parte dei tecnici sicurezza SEA.
--	----	--

### Documenti di gestione

E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Verificare se effettuata per l'anno in corso.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con il vs Medico Competente.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Vi verranno forniti in occasione del nostro prossimo incontro.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Inviarmi elenco aggiornato dei lavoratori in forza (con indicazione della mansione) inoltrandomi anche eventuali attestati di formazione generale (4 ore) e/o specifica (4 ore) svolti.
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare se denunciato impianto di messa a terra ad INAIL ed ARPAM (richiedere al proprietario). Effettuare inoltre le verifiche periodiche dell'impianto; vi invito a contattare VERIFICHE SRL, società che collabora con SEA Gruppo (referente: Ing. Morelli 0721/867704).

<b>Impianti</b>		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare presenza documento di valutazione rischio fulminazione/autoprotezione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se effettuato controllo periodico.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare se effettuato internamente oppure se gestito tramite ditte esterne.
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo f-gas con vs impiantista/tecnico manutentore.
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 17-12-2019 10:31:01	
Consulente  Filippo Gentilotti	Data 17-12-2019 10:31:01	