

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## TEMA srl

**Descrizione:**

TEMA srl - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-03-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Eliminare cartello uscita posteriore della seconda campata



Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
---	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
----------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	Riposizionare estintori a terra ad almeno 1m di altezza



Segnalazione con idoneo cartello	Si	
----------------------------------	----	--

TEMA srl

### Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Provato impianto: 2 bar con n. 1 idrante frontale aperto, 1 bar con n. 2 idranti frontali aperti
------------------------------	----------------	--

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Impianto in manutenzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 04-03-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 04-03-2020	