

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SITECH SRL

Descrizione:

SITECH SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-06-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Montecalvo in Foglia

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 trimestre via Alessandrini 5

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Integrare porte laterali (postcombustore e corsia b09/b06) come da progetto antincendio approvato
----------	----	---



Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	Sostituire dispositivo di apertura delle nuove porte laterali
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartello nuove porte laterali
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Posizionare cartello delle nuove porte laterali

Estintori Portatili (o carrellati)


Presenti	Si	
----------	----	--

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	Riposizionare estintore davanti al locale quadro elettrico



Estintori Portatili (o carrellati)

Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli scolorito lato sud-est

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si SITECH SRL	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Centrale termica e bruciatori postcombustore
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 24-06-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 24-06-2020	