

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

STELLA S.R.L.

Descrizione:

STELLA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-03-2022 15:34:50

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

CARTOCETO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Manca incarico
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Comunicare al sito www.inail.it
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Alcuni addetti devono essere formati altri devono aggiornare corso
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Occorre formazione
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Manca firma medico perché al momento non esiste incarico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	DA FARE
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per ricarica carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	si ricorda di redigere il duvri nelle situazioni di interferenza lavorativa con altre ditte

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	da fare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare registro per carro elevatore o verificare che lo faccia il manutentore
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	da fare
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	da fare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Restano alcuni lavoratori che devono finire la formazione
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	da fare
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No STELLA S.R.L.	aggiornare conformità impianto elettrico--

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	parlano con biemme impianti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Solo bagni
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi

<p>Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?</p>	No	<p>Si segnala estintore di difficile raggiungimento</p>
		
<p>Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc.)?</p>	No	<p>Ripristinare idrante esterno</p>
<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	<p>Tenere liberi i passaggi</p>

Prevenzione incendi



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Poco visibili

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Per ricarica carrello elevatore
------------------------------	----	---------------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Manca portata
Le celle frigorifere sono dotate di maniglia interna?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Macchine ed attrezzature		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Applicare cartellonistica sicurezza ad esempio passaggio carrelli elevatori. Applicare divieto di fumo
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare con quale periodicità sono controllati i carrelli elevatori

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare scadenze
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	L'ufficio si presenta troppo ingombrato
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-03-2022 15:34:50	
Consulente Rosati Katia	Data 18-03-2022 15:34:50	