

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI OFFAGNA - MAGAZZINO_AUTORIMESSA

Descrizione:

COMUNE DI OFFAGNA - MAGAZZINO_AUTORIMESSA - Verifica di conformità legislativa

Data:

9-11-2020

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OFFAGNA

Persone che partecipano al sopralluogo:

GEOM. FAVILLO MASSIMO

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Reperire agibilità del Magazzino Comunale
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Reperire la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del magazzino Comunale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare periodicamente (ogni 5 anni) Verifica di messa a terra
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

Appendere estintore a muro ad un'altezza di 1-1.5 metri da terra



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

Si

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Eliminare le scale portatili sprovviste di marcatura UNI EN 131



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Soppalco non a norma, adeguarlo con strutture a norma o certificarlo

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

No

Immagazzinamento



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Impilare correttamente il materiale disposto stoccati verticalmente con adeguate scaffalature



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare se le luci di emergenza sono funzionanti
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere idonea cartellonistica nel quadro elettrico: - Pericolo folgorazione - Divieto di spegnimento con acqua
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Ripristinare lo sportello di protezione nel quadro elettrico
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Macchine ed attrezzi

Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare le protezioni al mandrino del trapano a colonna e la protezione alla mola fissa



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
------------------------------	----	--



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire e tenere a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati con maggiore frequenza
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
---	----	--

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Verificata periodicamente che il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso non sia scaduto eventualmente procedere con il reintegro

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Migliorare la segnalazione della Cassetta di Primo Soccorso anche con l'ausilio di cartellonistica

Firme		
Referente Aziendale	Data 9-11-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 9-11-2020	