

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## FABILIA FAMILY RESORT MAROTTA

**Descrizione:**

FABILIA FAMILY RESORT MAROTTA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-06-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONDOLFO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	No	Gruppo pompe in manutenzione
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	Verificare ed indicare le linee sul quadro elettrico delle lampade di emergenza della zona BAR e veranda
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Verificare il funzionamento delle lampade nella veranda e nella uscita su piscina
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare il cartello della cabina
Denuncia di messa a terra?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	


### Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	identificare col colore giallo il tubo di adduzione del metano

### Firme

Referente Aziendale	Data 22-06-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 22-06-2022	