

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

INERTI METAURO SRL

Descrizione:

INERTI METAURO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-11-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Zona uffici
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Riposizionare l'estintore del gruppo elettrogeno
Manutenzione periodica	Si	Ultima manutenzione effettuata a Giugno 2022
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

NERTI METAURO SRL

Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	Zona Uffici
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Dist gasolio 5mc
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 28-11-2022	