

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## SEA GRUPPO SRL

**Descrizione:**

SEA GRUPPO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-06-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ing. Francesca Ugoccioni

**Note:**

Primo Semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	Presente solo in alcune



### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Installare un altro estintore in prossimità della C. T.
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	

**Estintori Portatili (o carrellati)**

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

**Impianto Elettrico**

Ispezione quadri elettrici?	Si	Individuare linea ispezione S. A.
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	
Denuncia di messa a terra?	Si	

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione emergenza?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 21-06-2021	