

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI RECANATI

Descrizione:

COMUNE DI RECANATI - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-11-2020 17:57:47

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:


RECANATI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Sono presenti scalini pericolosi segnalarli adeguatamente o installare un piccolo scivolo così da eliminare la fonte di inciampo
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Installare schermi protettivi per i quadri elettrici in base alle norme CEI
		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Sono presenti n.3 ciabatte una sull'altra, questo può causare un surriscaldamento delle prese elettriche con relativo rischio incendio e/o elettocuzione
		

Aerazione

I locali appaiono	Si	
-------------------	----	--

Aerazione		
adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	No	Sono presenti diversi sedili con schienale rotti e quindi non regolabili
		
Scrivanie in buone condizioni?	No	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	

Rischi ufficio

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La tastiera è posizionata troppo in basso e non c'è la possibilità di appoggiare gli avambracci sulla scrivania causando un affaticamento degli arti superiori e della cervicale
------------------------------	----	--



Firme

Referente Aziendale	Data 04-11-2020 17:57:47	
Consulente a.cionco-seafano	Data 04-11-2020 17:57:47	