

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE**

**Descrizione:**

COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-11-2020 11:10:38

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CUPRAMONTANA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	

## Prevenzione incendi



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone

No

da fissae

<b>Immagazzinamento</b>		
condizioni (ancorate, indicazione portata)?		
		
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-11-2020 11:10:38	
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-11-2020 11:10:38	