

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE**

**Descrizione:**

COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-12-2020 16:25:16

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CUPRAMONTANA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**


**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Gli estintori devono essere appesi ad un'altezza di 1-1.5 metri da terra e segnalati adeguatamente con idonea cartellonistica
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare adeguatamente le uscite di emergenza

## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

No

I presidi antincendio devono essere sottoposti a regolare manutenzione ogni sei mesi



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in

Si

### **Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

buone condizioni e conformi  
alla norma UNI 131?



### **Immagazzinamento**

Scaffalature in buone  
condizioni (ancorate,  
indicazione portata)?

No

da fissae



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-12-2020 16:25:16	
Consulente a.cionco-seafano	Data 21-12-2020 16:25:16	