

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE

Descrizione:

COMUNE DI CUPRAMONTANA - BIBLIOTECA COMUNALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-11-2020

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CUPRAMONTANA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Gli estintori devono essere appesi ad un'altezza di 1-1.5 metri da terra e segnalati adeguatamente con idonea cartellonistica
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare adeguatamente le uscite di emergenza

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

No

I presidi antincendio devono essere sottoposti a regolare manutenzione ogni sei mesi




Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Fissare le scaffalature tra di loro o su strutture portanti



Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-11-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-11-2020	