

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI CUPRAMONTANA - VIGILI URBANI

**Descrizione:**

COMUNE DI CUPRAMONTANA - VIGILI URBANI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-12-2020 16:39:05

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CUPRAMONTANA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Eliminare la muffa presente nei locali della Polizia Municipale
------------------------------	----	---



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
---	----	--

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	No	Migliorare la collocazione delle prese e dei cavi e installare canalette e/o raccoglicavi
		
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	L'areazione sarebbe da migliorare dato che c'è presenza di umidità nei locali
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

## Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	No	I sedili dei videoterminalisti devono essere regolabili
		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 17-12-2020 16:39:05	
Consulente a.cionco-seafano	Data 17-12-2020 16:39:05	