

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI CUPRAMONTANA - VIGILI URBANI

**Descrizione:**

COMUNE DI CUPRAMONTANA - VIGILI URBANI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-11-2020

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CUPRAMONTANA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

**Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.


## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?




Si



Segnalazione aggiuntiva n. 1



No

Eliminare la muffa presente nei locali della Polizia Municipale



| Prevenzione incendi                                                                                                 |    |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si |                                                                   |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)                   | No | Effettuare semestralmente la manutenzione dei presidi antincendio |
|                                   |    |                                                                   |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?                                     | Si |                                                                   |
| Illuminazione                                                                                                       |    |                                                                   |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?                                                | Si |                                                                   |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza                                                            | Si |                                                                   |

| <b>Rischio elettrico</b>                                                           |    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?                        | No | Migliorare la collocazione delle prese e dei cavi e installare canalette e/o raccogli cavi      |
|  |    |                                                                                                 |
| <b>Aerazione</b>                                                                   |    |                                                                                                 |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?  | No | Da migliorare l'aerazione nei locali della Polizia Municipale dato che c'è presenza di umidità. |
| <b>Primo soccorso</b>                                                              |    |                                                                                                 |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                       | Sì |                                                                                                 |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?   | Sì |                                                                                                 |

|                                                                                     |                    |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi ufficio</b>                                                               |                    |                                                                                      |
| Buona condizione delle sedie?                                                       | No                 | I sedili dei videoterminalisti devono essere regolabili                              |
|   |                    |   |
| Scrivanie in buone condizioni?                                                      | Si                 |                                                                                      |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si                 |                                                                                      |
| <b>Firme</b>                                                                        |                    |                                                                                      |
| Referente Aziendale                                                                 | Data<br>20-11-2020 |                                                                                      |
| Consulente<br>a.cionco-seafano                                                      | Data<br>20-11-2020 |  |