

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

Descrizione:

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-03-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Ripristinare i cartelli esterni
		
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	Verificare le pressioni eccessive



GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Collegare la manichetta con il bocchettone e la lancia



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 14-03-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 14-03-2022	