

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## IST.TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO BRAMANTE- GENGA

**Descrizione:**

IST.TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO BRAMANTE-GENGA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-12-2021 14:25:50

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	relativamente a polveri di legno e uso macchine laboratorio, si è deciso in art 35 col medico di procedere alle valutazioni strumentali e alle polveri di legno duro per vedere se in caso dover sottoporre gli studenti a sorveglianza sanitaria
--	----	---

## Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Non c'è certificato prevenzione incendi occorre provvedere
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Si segnala: non si percepisce il suono della campanella usata come allarme in tutte le parti della struttura compresa la palestra, tanto che bisogna intervenire con trombettina da stadio e allarme vocale. Necessario ripristinare il funzionamento del segnalatore ottico acustico. Vanno segnalati i punti di raduno sia all'esterno con appositi cartelli sia in planimetria usando il pittogramma di riferimento riportato sul documento di valutazione del rischio. Si consiglia di ripetere periodicamente l'informazione finalizzata alla prova di evacuazione al personale dipendente coinvolgendo i nuovi assunti. Ribadire che la mascherina va indossata anche all'esterno durante l'appello

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	n. 174/79
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	<p>Reperire per l'edificio scolastico, certificato di agibilità, certificato conformità impianto elettrico e relative verifiche periodiche, controlli periodici caldaia, verifiche ascensori, verifiche impianti di raffreddamento /riscaldamento. Si ricorda che la sanificazione dei filtri dei suddetti impianti deve tenere conto anche della attuale situazione epidemiologica.</p> 
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 22-12-2021 IST.TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO BRAMANTE-GENGA	

<b>Firme</b>		
	14:25:50	
Consulente Rosati Katia	Data 22-12-2021 14:25:50	