

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Peglio

**Descrizione:**

MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Peglio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-6-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Peglio

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare accessibilità delle porte nel nuovo deposito
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Migliorare la visibilità delle porte
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	Pulire la zona intorno alle colonnine degli idranti UNI70
		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

### Impianto Elettrico

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Impianto fotovoltaico in copertura
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	Posizionare cartello sgancio fotovoltaico