

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI GRADARA

Descrizione:

COMUNE DI GRADARA - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-04-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

GRADARA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Audit presso asilo nido gestito da Eurotrend

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Manini

DVR

E' presente il piano di emergenza?	Si	
------------------------------------	----	--

Documenti di gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presenta SCIA per atti. 67 3B
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Manca il libretto. Verificare caratteristica della caldaia e se vengono effettuate le verifiche periodiche
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	

Sicurezza delle strutture

Sono presenti spigoli vivi non adeguatamente protetti?	No	Proteggere fulcro della porta aula 'su e giù' con protezioni adatte a non schiacciare le dita
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Provvedere ad aggiustare il bagno

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Segnalare estintore a Co2 in cucina
---	----	-------------------------------------



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare le uscite di emergenza
--	----	----------------------------------



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Segnalare il punto di raccolta in giardino
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Prevenzione incendi		
Gli arredi, tendaggi, la tappezzeria, etc, rispettano l'adeguata reazione al fuoco?	Si	Tendaggi ignifughi
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Sono presenti le planimetrie in tutte le aule?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare periodica delle porte tagliafuoco e uscite di emergenza
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare semestralmente l'allarme antincendio
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Fissare scaffalatura in cucina

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Presso il quadro elettrico della cucina, quadro caldaia
--	----	---

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Proteggere i avi elettrici con apposite canaline

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare il corretto funzionamento della termocoppia di interruzione del flusso del gas nei fornelli della cucina

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Fare manutenzione periodica dei condizionatori
------------------------------	----	--

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Ripristinare i contenuti minimi della cassetta di primo soccorso
--	----	--

COMUNE DI GRADARA

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 09-04-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 09-04-2019	