

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI GRADARA

**Descrizione:**

COMUNE DI GRADARA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-10-2019

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

GRADARA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

audit presso asilo nido gestito da Eurotrend

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	
Se sono presenti spigoli vivi, sono adeguatamente protetti?	No	Proteggere fulcro della porta aula 'su e giù' con protezioni adatte a non schiacciare le dita
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	aggiustato il bagno
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Ripristinare il muro di confine



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	estintore a Co2 in cucina
---	----	---------------------------



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare le uscite di emergenza

## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	il punto di raccolta in giardino
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Gli arredi, tendaggi, la tappezzeria, etc, rispettano l'adeguata reazione al fuoco?	Si	Tendaggi ignifughi
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

COMUNE DI GRADARA

### Prevenzione incendi

Sono presenti le planimetrie in tutte le aule?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare periodica delle porte tagliafuoco e uscite di emergenza
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare semestralmente l'allarme antincendio
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Eliminare il materiale stoccati nel locale caldaia



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone	Si	Fissato scaffalatura in cucina
	COMUNE DI GRADARA	

### Immagazzinamento

condizioni (ancorate,  
indicazione portata)?



### Illuminazione

I locali appaiono  
adeguatamente illuminati  
(corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute  
in buono stato di efficienza

Si

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici  
sono presenti i cartelli di  
Divieto di spegnere incendi  
con acqua e pericolo  
folgorazione?

No

quadro caldaia

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Proteggere i cavi elettrici con apposite canaline

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	corretto funzionamento della termocoppia di interruzione del flusso del gas nei fornelli della cucina

## Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Fare manutenzione periodica dei condizionatori
------------------------------	----	--

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--

**Primo soccorso**

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 21-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 21-10-2019	