

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## COMUNE DI MERCATINO CONCA

**Descrizione:**

COMUNE DI MERCATINO CONCA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-07-2021 16:54:43

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

MERCATINO CONCA

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Inviato organigramma formazione il 30/06/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Elaborare provvedimento di nomina dei Datori di Lavoro Chiarabini Giovanni (Settore lavori pubblici e patrimonio) e Ferri Francesca (Settore finanziario). Inviati modelli di esempio il 30/06/2021
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente, predisposta nomina RSPP il 30/06/2021 a firma dei due Datori di Lavoro Ferri Francesca e Giovanni Chiarabini
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Rinvia nomina del Medico Competente Galli Marco, con email del 30/06/2021, nominato il 25/02/2020. Nomina a firma del DDL Ferri Francesca
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia del 26/09/2006. Si suggerisce di promuovere nuova elezione
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Presente nomina degli addetti Balzani Daniele e Spagnoli Michele del 30/06/2021. Rinviare copia a SEA e conservare con cura. Occorre inoltre individuare almeno n.1 addetto primo soccorso per il Municipio, attualmente scoperto
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I lavoratori Daniele Balzani e Michele Spagnoli devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore. Ultimo effettuato il 15/10/2004 (scaduto il 15/10/2007)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Presente nomina degli addetti Balzani Daniele e Spagnoli Michele del 30/06/2021. Rinviare copia a SEA e conservare con cura. Occorre inoltre individuare almeno n.1 addetto antincendio per il Municipio, attualmente scoperto
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Il lavoratore Balzani Daniele risulta preposto in virtù dell'incarico effettivamente ricoperto. Predisposta nomina il 30/06/2021
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il preposto Balzani Daniele deve partecipare ad un corso di formazione aggiuntiva per preposti di n.8 ore

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 28/02/2020, sia per settore amministrativo, sia per settore tecnico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Predisporre valutazione: provvedere in autonomia mediante sito INAIL o affidare incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato specifico (scheda di rischio n.14) del 28/02/2020

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempie a quanto previsto dall'art.26 del Dlgs.81/08, in riferimento alle attività affidate in appalto
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria: numero di lavoratori inferiore a 15, al 30/06/2021
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare con cura i giudizi di idoneità, i verbali di sopralluogo e ogni altro documento rilasciato dal medico competente. Conservare assieme a tutti i documenti relativi alla sicurezza
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visto a campione verbale di consegna DPI per il lavoratore Daniele Balzani, del 30/06/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verbalizzare le attività di controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine, su apposito registro come previsto dall'art.71 del Dlgs.81/08
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare carico di incendio per l'archivio. Se superiore a 5000Kg, scatta l'iter di prevenzione incendi, anche amministrativo, per l'ottenimento dell'attestato di conformità antincendio
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio o mantenere archiviazione accurata dei rapporti di intervento rilasciati dal manutentore, in occasione delle manutenzione ordinarie e straordinarie
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Visto a campione verbale di formazione, informazione e addestramento del 30/06/2021 correttamente compilato, per il lavoratore Daniele Balzani (operaio). Ripasso sulla corretta compilazione. Provvedere alla compilazione per ogni lavoratore e conservare con cura
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vedi prospetto formazione inviato il 06/07/2021
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento

<b>Impianti</b>		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare documento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare avvenuta attività di verifica di messa a terra per il Municipio. In assenza, provvedere. Contattare SEA per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione del rischio del rischio scariche atmosferiche al fine di verificare se l'edificio Municipio risulta autoprotetto o necessita di impianto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Impianto termico (caldaia) di 40,2 kW, recuperare denuncia. Se non effettuata, provvedervi
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che	Si	
COMUNE DI MERCATINO CONCA		

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
possono causare pericoli di infortuni?		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di trombetta da stadio da utilizzarsi come allarme antincendio, per il Municipio. Un allarme dato a voce, in considerazione degli spazi ampi, potrebbe non raggiungere efficacemente tutti gli occupanti
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Affiggere in punti strategici (es. ingresso, punti di snodo, incroci tra corridoi) le planimetrie mostrate (anno 2006)

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto (riferimento DM 388/2003 per elenco dei presidi che devono risultare presenti all'interno della cassetta di primo soccorso)
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 06-07-2021 16:54:43	
Consulente  Federico Spadoni	Data 06-07-2021 16:54:43	