

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-03-2023 10:51:26

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

PENNABILLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Petrone Pellegrino

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	RLS precedente in pensione, da trovare sostituto. Inviati modulo di nomina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare corsi di aggiornamento e formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Effettuare corsi di aggiornamento o ex-novo
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 14/6/2021
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	reperire i dati per la redazione della valutazione. Richiesta offerta
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	No	Attendo Dwg per aggiornamento necessario perché dattate le planimetrie
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Procedere con aggiornamento formazione per tutti i dipendenti. Richiesto preventivo
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	presente scheda Aedes
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire ultime verifiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	mettere e segnalare estintore primo piano sul pianerottolo - fatto
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Manca cartellonistica indicante la valvola di intercettazione del metano

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	uscite di sicurezza da segnalare in tutto l'edificio
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Il pulsante identifica un allarme antincendio ma non c'è evidenza che sia installato

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Manca cartellonistica indicante il punto di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	In aggiornamento, Attendo DWG
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ascensore Municipio: predisporre cartelli di divieto di utilizzo in caso di incendio

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Rimuovere le scale non conformi per esempio in archivio al piano terra
COMUNE DI PENNABILLI - Municipio		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	la ringhiera della scala interna principale risulta di altezza inferiore ad 1m (misurata 73 cm all'inizio del gradino dove l'altezza più bassa); provvedere ad adeguare tale altezza
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	installare le luci di emergenza
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	No	Presenti tende da arredo.



Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Scatola di derivazione rottta da ripristinare
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq,	Non pertinente	
COMUNE DI PENNABILLI - Municipio		

Macchine ed attrezzature		
volume 10mc)		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Dotare tutti i lavori di tappi e guanti antivibrazione.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Predisporre cartelli
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Sulla maggior parte dei mezzi sono presenti. Fare una verifica puntuale

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	



Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-03-2023 10:51:26	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 13-03-2023 10:51:26	