

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI SALUDECIO

**Descrizione:**

COMUNE DI SALUDECIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-07-2020 12:23:02

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

Ceccarelli Michele e Arch. Landi

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Municipio, Magazzini, sala Consigliare e Cimitero

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| <b>Organigramma e Formazione</b>  |    |   |
|---|----|---|
| E' presente l'organigramma aziendale?   | No | il D.L. non risulta ancora individuato. al momento è il Sindaco                 |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?  | No | il D.L. non risulta ancora individuato  |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                               | Si |   |
| E' stato individuato un medico competente?  | Si | Galli Mauro   |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | non ancora individuato.<br>richiedere l'individuazione ai dipendenti del Comune |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?     | No | nel caso in cui non si riesca a nominare l'RIs                                  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si |   |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?  | No | aggiornare  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | Si |   |

| <b>Organigramma e Formazione</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | aggiornare   |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?   | Si | Arch. Landi  |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                | Si |  |
| <b>DVR</b>   |    |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                             | Si |  |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                 | No |  |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                      | No | Occorre aggiornare   |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                | No | Occorre aggiornare   |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si |  |
| <b>Documenti di Gestione</b>   |    |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico   | No | Occorre valutare il rischio da interferenze secondo quanto |
| COMUNE DI SALUDECIO  |    |  |

| <b>Documenti di Gestione</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Professionale, etc)?   |    | previsto da art 26/81  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | No |  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | No | Verificare, potenzialita' della caldaia, deposito di carta (archivio), capienza del teatro.  |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?   | No |  |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?   | No |  |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |    |  |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | No | Occorre aggiornare formazione. Occorre formare i lavoratori di nuova assunzione. Per ogni lavoratore ci deve essere attestato formazione generale(4 ore), formazione specifica (8ore) e dopo cinque anni dalla formazione specifica, aggiornamento di 6 ore. |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No | Occorre aggiornare   |

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|  |    |   |
|--|----|---|
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No | Occorre aggiornare  |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?                       | No | I lavoratori che operano su strada devono avere formazione per apposizione segnaletica stradale |

### Impianti

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?  | No             | non per tutti gli edifici comunali. reperire   |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?             | Non pertinente |  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                | No             | procedere con la verifica periodica secondo la periodicità di legge  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No             |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si             | Occorre essere in possesso del certificato conformità impianto elettrico e relative verifiche di messa a terra |

| <b>Impianti</b>  |    |   |
|--|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2   | Si | Verificare impianti di sollevamento in teatro   |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |    |   |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?   | No | cimitero: ripristinare la pavimentazione laddove dissestata; quale misura transitoria occorre interdire le aree di pavimentazione che risultano ammalorate.<br>Biblioteca: fissare lo zerbino posizionato all'ingresso                        |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?  | Si |   |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?   | No | Censire gli ambienti potenzialmente confinati o sospetti di inquinamento e procedere con una valutazione del Richio dei luoghi di pertinenza comunale   |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | No | Magazzini: non presenti spogliatoi; predisporre gli spogliatoi completi di docce e servizi igienici per il personale presente e dismettere i locali di deposito di Via degli Orti in quanto presentano uno stato di difformita' generalizzato |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2   | No | risanare intonaco laddove risulta ammalorato, eliminando le infiltrazioni e completare l'intervento con una ritinteggiatura delle pareti  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3   | No | ascensore: installare la cartellonistica di divieto di utilizzo in caso di incendio   |

| <b>Prevenzione incendi</b>  |    |   |
|---|----|---|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si |   |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?                      | No | sala consigliare: da installare la cartellonistica di evacuazione   |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?   | No | installare cartellonistica indicante il punto di raccolta   |
| Presidi antincendio controllati semestralmente  | No | scaduta verifica in tutte le sedi (12 /2019), inoltre occorre integrare la cartellonistica di evacuazione.<br>Installare estintori all'interno del magazzino di Via Pettinara |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No | indicare il nominativo dell'addetto alla verifica e al controllo del rispetto del divieto di fumo   |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>   |    |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No | eliminare le bombole presenti e oggi non più utilizzate (installazione carta catramata)   |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |    |   |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | No | magazzino di Via Pettinara: eliminare la scala in alluminio non a norma   |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?  | No | biblioteca: da installare strisce antisdruciolio lungo le scale   |

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

|  |    |  |
|--|----|--|
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | No | per le attività di piccole manutenzioni e lavori di ritinteggiatura, occorre acquistare un trabattello   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                             | No | Cimitero: presente una scala portatile rotta in quanto mancante di un manico per il trasporto.<br>Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131 |

### Immagazzinamento

|   |    |  |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Magazzini: eliminare le scaffalature autocostruite.<br>Biblioteca: fissare le scaffalature posizionate lungo le vie di esodo |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?                | No | cimitero: materiali da riordinare in quanto accatastati alla rinfusa   |

### Illuminazione

|  |    |   |
|--|----|---|
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | No | Municipio: installare le luci di emergenza.<br>Sala consigliare: sostituire n.2 luci che non risultano funzionanti.<br>Magazzino: installare le luci di emergenza all'interno del locale.<br>Biblioteca: ripristinare la luce di emergenza non funzionante posizionata al piano terra |
|--|----|---|

| <b>Rischio elettrico</b>  |    |   |
|---|----|---|
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  | No | Tutti gli edifici: installare su tutti i quadri elettrici (divieto di spegnimento con acqua e pericolo di elettrocuzione)   |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?  | No | esempio: q.e. aperto in biblioteca  |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?   | No | reperire evidenza   |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | No | Cimitero: cavi elettrici volati a circa 3m di altezza; mettere in sicurezza i cavi elettrici volanti.<br>Biblioteca: ripristinare la plafoniera luce posizionata lungo le scale |
| <b>Aerazione</b>  |    |   |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?   | Si |   |
| <b>Macchine ed attrezzi</b>   |    |   |
| Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?   | Si |   |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?   | No | verificare semestralmente gli accessori di sollevamento (funi, braghe, catene, ecc) e predisporre un registro dei controlli   |

### Macchine ed attrezzature

|                              |    |  |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | cimitero: verificare e manutentare il montabare, secondo quanto previsto all'interno del libretto di uso e manutenzione.<br>Biblioteca: procedere alla verifica periodica del montascale così come previsto all'interno del libretto di uso e manutenzione |
|------------------------------|----|--|

### Rischi chimico e cancerogeno

|  |    |  |
|--|----|--|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Magazzino: reperire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche. Dotarsi di armadio idoneo al contenimento delle sostanze chimiche pericolose |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si | Chiedere schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici in uso  |

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

|  |    |   |
|--|----|---|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                           | No | dotarsi di DPI antitaglio per l'utilizzo della motosega. Per tutte le altredotazioni di DPI occorre attenersi ai DPI indicati all'interno del DVR |

### Primo soccorso

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Controllare contenuto e scadenze cassetta primo soccorso. scadenza idopovidone 2022 |
|------------------------------|----|---|

**COMUNE DI SALUDECIO**

### Rischi ufficio

|   |    |  |
|---|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?                              | Si | tutte fissate a muro   |
|   |    |  |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | No | Biblioteca e uffici comunali: raccogliere i cavi elettrici sparsi in idonee canaline passacavo |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No | eliminare il materiale posizionato al di sopra degli armadi                                    |

## Rischi ufficio



## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Magazzino di Via degli orti:  
presenti n.2 fusti metallici  
colmi di rifiuti di varie  
tipologie; smaltire  
coerentemente con il loro  
codice CER.  
Magazzino via Pettinara:  
eliminare rifiuti depositati in  
prossimità dell'ingresso

## Firme

|                                  |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale              | Data<br>27-07-2020<br>12:23:02 |  |
| Consulente<br>Ceccarelli Michele | Data<br>27-07-2020<br>12:23:02 |   |