

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## COMUNE DI SALUDECIO

**Descrizione:**

COMUNE DI SALUDECIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-06-2022 08:52:11

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

SALUDECIO

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Inviato organigramma il 07/07/2021, il quale deve essere reso pubblico mediante, ad esempio, comunicazione in bacheca
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Il Datore di Lavoro di settore non risulta ancora individuato, nemmeno formalmente, pertanto l'incarico resta in capo al Sindaco, Sig. Polidori Dilvo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 07/07/2021, a firma del Datore di lavoro Polidori Dilvo. Conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina Dott.Galli Mauro, a firma del Datore di lavoro Dilvo Polidori, del 01/06/2022. Conservare con cura
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

## Organigramma e Formazione

<p>Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?</p>	No	<p>Comunicare ai lavoratori l'opportunità di farsi rappresentare da un RLS. All'interno, il lavoratore Magnani Giuseppina è già membro delle RSU. Sottoscrivere verbale di elezione, se presente candidato, o verbale di rinuncia (consegnati il 07/07/2021) se non si intende eleggere un proprio RLS. Comunicare elezione all'INAIL tramite dichiarazione telematica. Al 15/06/2022 la situazione si conferma invariata</p>
<p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?</p>	No	<p>L'RLS eventualmente eletto dovrà partecipare ad un corso di 32 ore</p>
<p>E' presente un RLST?</p>	Non pertinente	
<p>Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?</p>	Si	<p>Presente nomina del 15/06/2022 per gli addetti: Bergnesi, Del Baldo, Cavallo, Di Paoli, Mangani, Mastrangelo, Pazzaglini. Conservare con cura</p>
<p>Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?</p>	No	<p>Gli addetti primo soccorso devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore, v. SEA Next (credenziali presenti nella copertina della presente relazione)</p>
<p>Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?</p>	Si	<p>Presente nomina del 15/06/2022 per gli addetti: Del Baldo, Di Paoli, Mangani, Mastrangelo, Pazzaglini. Conservare con cura</p>

### Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Inviare gli addetti antincendio presenti ad un corso di aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti?	Si	L'architetto Mauro Landi risulta Dirigente, con corso di formazione
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Architetto Mauro Landi, dirigente, ha partecipato ad un corso di formazione per Dirigenti il 01/11/2019. Prossimo aggiornamento entro il 01/11/2024
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR del 01/07/2020. Non risulta prontamente disponibile in sede, recuperare con immediatezza
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 18/11/2010. Occorre aggiornamento, in virtù della periodicità biennale di rinnovo, per rischio basso

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 28/04/2014, occorre aggiornamento. Scaduta il 28/04/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 15/05/2014, occorre aggiornamento. Scaduta il 15/05/2018
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato specifico all'interno del DVR, del 01/07/2020
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Presente allegato specifico all'interno del DVR, del 01/07/2020. L'attività cimiteriale di tumulazione ed estumulazione, ecc. sarà affidata, entro breve termine, a società esterna (riferito presente bozza di contratto)

## DVR

La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Si suggerisce di approfondire la valutazione del rischio per movimentazione manuale dei carichi, per la mansione di operaio (v.scheda di rischio n.7 del DVR del 01/07/2020)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza per Municipio, anno 2014

## Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre adempiere a tutto quanto previsto dall'art.26 del Dlgs.81/08 in materia di appalto e servizi affidati all'esterno (es.appalto con manutentore dei presidi antincendio, manutenzione ascensore, pulizie, ecc.). Si promuove l'utilizzo dell'applicazione DUVRI Facile per adempiere a quanto previsto, come da indicazioni fornite durante l'incontro
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria: ad oggi (07/07/2021), il numero di dipendenti risulta inferiore a 15

### Documenti di Gestione

E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visti verbali di consegna a campione (visto verbale dell'operaio Mastrangelo Andrea)
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Attuare i controlli periodici su macchine e attrezzature, avendo cura di verbalizzare l'attività su apposito registro. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire, avendo cura di verificare che gli stessi risultino sempre a disposizione dei lavoratori (es.operai)

### Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare la potenzialità della caldaia (attività 74) e il quantitativo di materiale combustibile presente negli archivi della sede (attività 34), al fine di verificare l'assoggettabilità all'iter amministrativo di prevenzione incendi. Ottenere per autorimessa (attività 75). Ottenere per biblioteca (attività 34). Ogni modo, contattare consulente SEA per procedere
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	V.nota precedente
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione, con periodicità almeno annuale. Inviato verbale di esercitazione antincendio con email del 07/07/2021. Al 15/06/2022 non risulta ancora effettuata
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio, dove verbalizzare tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai presidi antincendio e gestione emergenza

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Visti a campione alcuni verbali, correttamente compilati. Si raccomanda di compilarli per tutti i lavoratori, a prescindere dalla mansione. Effettuato ripasso sulla corretta compilazione. Contattare consulente SEA per approfondimenti
COMUNE DI SALUDECIO		

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare la formazione come da prospetto in SEA Next (accessibile tramite sito SEA Gruppo, con credenziali indicate in copertina della presente relazione di verifica di conformità legislativa). Contattare consulente SEA per approfondimenti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso PLE il 15/03/2019, aggiornare entro il 15/03/2024
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso Macchine Movimento Terra il 06/03/2013, scaduto il 06/03/2018. Occorre inviare a corso di aggiornamento. Attualmente il lavoratore non è autorizzato all'utilizzo del mezzo
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	No	Aggiornamento per Mastrangelo Andrea entro il 12/02/2023. Il lavoratore Belligotti Denny deve partecipare al corso iniziale

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso DPI di terza categoria in data 12/02/2019. Formalizzare la formazione anche per l'operaio Belligotti Denny

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifiche di messa a terra con organismo abilitato. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche (parafulmine sul municipio) e mettere a regime un controllo periodico con frequenza definita da normativa. Contattare consulente SEA per approfondimenti
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare potenzialità dell'impianto termico al fine di determinare la necessità o meno di denuncia all'INAIL (se maggiore di 35 kW tale denuncia è necessaria) e mettere a regime controlli periodici
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di conservare ordinatamente i rapporti di intervento
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Verificare verifiche periodiche per PLE (impianto di sollevamento mobile). Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	

**Impianti**

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
---	----------------	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 20-06-2022 08:52:11	
Consulente Federico Spadoni	Data 20-06-2022 08:52:11	