

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-05-2022 17:14:54

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTEGRIDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Inviato organigramma aggiornato il 23/06/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Copponi Pier Paolo. Presente provvedimento n. 235 del 19/12/1997, non nominativo. Nel provvedimento si legge/interpreta che il Responsabile del settore tecnico è DDL di tutte le aree. Si consiglia aggiornamento, anche in previsione del pensionamento di P.Copponi e subentro di Oscar Favetta Boattini
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 30/06/2009, a firma del DDL Copponi Pier Paolo
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina MC Samori Gianfranco del 25/06/2021 a firma del DDL Pierpaolo Copponi
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Presente comunicazione del 05/03/2015, RLS D'Agostino Alessandro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Sebbene non esplicitamente normato per numero inferiore a 15 lavoratori, si consiglia l'aggiornamento di 4 ore per D'Agostino Alessandro
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 21/03/2011 per Fonti Monica, Arduini Graziella, D'Agostino Alessandro. Ricopre il ruolo di addetto PS anche il DDL Copponi Pier Paolo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In linea, v.prospetto in SEA Next
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 21/03/2011 per Arduini Graziella e D'Agostino Alessandro
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	In linea, v.prospetto in SEA Next

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Il DDL Pier Paolo Copponi ha partecipato ad un corso di aggiornamento di 6 ore per dirigenti. Presente attestato del 03/01/2018
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 20/12/2018 (DDL Pierpaolo Copponi)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Inviata mail con file raccolta dati il 29 Maggio 2020, si sollecita riscontro per procedere con la valutazione da parte di SEA
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione specifica del 20/12/2018. Prossimo aggiornamento entro il 20/12/2022
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione specifica del 20/12/2018. Prossimo aggiornamento entro il 20/12/2022

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag. 62 del DVR del 20/12/2018)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.63 del DVR del 20/12/2018). Presente attività di saldatura valutata all'interno del DVR (pag.64), rischio accettabile
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione specifica di approfondimento del 20/12/2018, per operaio in cantiere
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.67 del DVR del 20/12/2018)
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR

E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.70 del DVR del 20/12/2018)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione di primo livello, pag.55 del DVR del 20/12/2018. Valutare approfondimento con metodica NIOSH
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del Municipio del 2012 (20/02/2012)

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempie a quanto previsto dall'art. 26 del Dlgs.81/2008 per attività affidate in appalto (es. con manutentore estintori). Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita accessibile tramite il sito di SEA Gruppo, per la gestione della documentazione necessaria. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Riunione periodica non necessaria (numero di lavoratori al 24/05/2024 inferiore a 15)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visto a campione verbale di consegna DPI per il lavoratore D'Agostino Alessandro
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Sulla base delle informazioni ricevute, risulta attività a rischio basso, non soggetta all'iter amministrativo di prevenzione incendi. Le caldaie hanno potenza inferiore a 116 kW. Si consiglia di verificare più approfonditamente la parte di archivio, se presente materiale combustibile in quantità superiore a 5000 Kg (soglia oltre la quale scatta l'obbligo di conformità antincendio). Riferito al 24/05/2022 che l'archivio potrebbe suggerire alleggerimento (incaricata lavoro ad archivista di professione)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	V.nota precedente

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	L'ente non è obbligato alla redazione del piano di emergenza. Dal momento che lo possiede, si consiglia di effettuare la prova di evacuazione al fine di testarne l'applicabilità dei contenuti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio dove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Consegnata copia e illustrata modalità di compilazione in sede di sopralluogo (il 16/06/2021). Per ogni lavoratore deve essere presente un verbale correttamente compilato
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Lisa Belligotti deve partecipare a corso di aggiornamento formazione specifica. Oscar Favetta deve partecipare al corso di formazione generale e specifica. SEA comunicherà dettagli
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Si	Prossimo aggiornamento per D'Agostino Alessandro entro il 15/03/2024
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Si	Prossimo aggiornamento per D'Agostino Alessandro entro il 12/02/2023
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Vista firma di consegna procedure al lavoratore D'Agostino Alessandro

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Assente. Al proposito, viene riferito che sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio che riguarderà anche l'impianto elettrico, oltre a quello di riscaldamento. Previsto inizio lavori entro luglio 2022

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Visto rapporto di verifica del 01/08/2017 per il Municipio, organismo di ispezione abilitato Verit S.r.l.. Prossimo controllo entro il 01/08/2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare prima se l'edificio risulta già autoprotetto
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.nota precedente
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-05-2022 17:14:54	
Consulente Federico Spadoni	Data 25-05-2022 17:14:54	