

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEFELCINO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEFELCINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-03-2023 16:21:53

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Montefelcino

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	occorre procedere con l'individuazione del / dei datori di lavoro
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Di Carlo
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare se comunicato nome a sito www.inail.it
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	

Organigramma e Formazione

E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	La formazione primo soccorso deve seguire il DM 388 del 2003
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	provvedere
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ai sensi dell'art 2 lettera b), è necessario un atto di individuazione del o dei datori di lavoro

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	solo ufficio tecnico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. Aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	in corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	in corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare quantitativo di carta per archivio
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alcuni lavoratori non hanno formazione Accordo Stato Regioni. Necessario aggiornamento
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Solo macchine movimento terra per un lavoratore

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Si	Occorre aggiornamento e verificare quanti lavoratori effettuano lavori in presenza di traffico veicolare
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sottoporre a formazione I lavoratori che usano attrezzature di lavoro come previsto da Accordo Stato Regioni 2012
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Non visto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	per la chiesa: 12/11/2019 (12/11/2021)-capannone: 12/11/2019 (12/11/2021)-sede comunale uffici: 12/11/2019 (12/11/2021)-poliambulatorio e farmacia: 12/11/2019(12/11/2021)asilo: 14/11/2019 (14/11/2021)- primaria e secondaria I grado 12/11/2019(12/11/2021)- stadio:06/03/2020(06/03/2022)3 campi sportivi:14/11/2019(14/11/2021)

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i compressori e gli impianti a pressione vanno sottoposti a controlli periodici con ditta specializzata
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sistemare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili e applicare chiara cartellonistica. Controllare gli estintori ogni sei mesi
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Archivio corrente attenzione ai carichi sulle scaffalature e al posizionamento dei materiali stoccati
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	non li hanno
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Non viste
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare che i lavoratori abbiano i necessari dpi e che
COMUNE DI MONTEFELCINO		

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

		questi non siano in cattivo stato -appendere cartelli obbligo dpi vedi dvr
--	--	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Archivio corrente presenza di polveri e umidita'
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 23-03-2023 16:21:53	
Consulente Rosati Katia	Data 23-03-2023 16:21:53	